



OZNACZENIA - osprzęt

- Gniazdo wtyczk. 2bieg. z uzziem. bryzgoodp. IP44, 16 A/250 V:AC, p/t, + ramka
- Dwa gniazda wtyczk. 2bieg. z uzziem., 16 A/250 V:AC, p/t, + ramka
- Dwa gniazda wtyczk. 2bieg. z uzziem. bryzgoodp. IP44, 16 A/250 V:AC, p/t, + ramka
- Punkt elektryczno logiczny (Zestaw p/t - gniazdo teleinformatyczne pojedyncze RJ45 kat. 6A + 1x gniazdo komp. DATA 2bieg. z uzziem. 16 A/250 V:AC)
- Punkt elektryczno logiczny (Zestaw p/t - gniazdo teleinformatyczne podwójne RJ45 kat. 6A + 2x gniazdo komp. DATA 2bieg. z uzziem. 16 A/250 V:AC + 2x gniazdo wtyczk. 2bieg. z uzziem. 16 A/250 V:AC)

OZNACZENIA - Tablice

- Tablica główna budynku 400/230 V:AC
- Tablica piętrowa 400/230 V:AC
- Złącze Z-LP 400/230 V:AC "Licznik prądu" +Z-PWP 400/230 V:AC "Przeciwpożarowy wył. prądu"
- Główny punkt dystrybucyjny sieci teleinformatycznej
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

OZNACZENIA - urządzenia

- Łódówka 250 V:AC, P = 0,4 kW
- Czajnik 250 V:AC, P = 2,2 kW
- Wentylator łazienkowy 230 V:AC, P = 20 W
- Mikrofala 230 V:AC, P = 0,8 kW

OZNACZENIA - osprzęt

- Istn. kamera monitoringu
- Istn. manipulator LCD z klawiaturą
- Istn. czujka ruchu PIR

PROJEKTOWANIE EKSPERTYZY WYKONANIE ELKOL				
	TEMAT: Projekt Wykonawczy: Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pawilonie typu DAMM Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach	BRANŻA: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 2em;">E</div>	INWESTOR: Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 20, 44-100 Gliwice	NR UMOWY:
	TREŚĆ: <div style="text-align: center;">Rzut parteru. Plan instalacji gniazd wtyczkowych, gniazd teleinformatycznych, urządzeń i włz</div>	SKALA: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">1:100</div>	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Kolonko upr. bud. nr 147/82	NR RYSUNKU: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">E/W-10</div>
DATA: 11.2019		SPRAWDZIŁ: inż. Bolesław Kusiak upr. bud. nr 1759/99/U		
44-100 GLIWICE UL. BERBECKIEGO 2/8 TEL. 32 230-97-71				